

# 珠海供水出厂水水质公告

2025 年 3 月

| 水质指标                | 浑浊度  | 游离氯              | 菌落总数   | 总大肠菌群     | 检验项目合格率 | 合格率评价 |    |
|---------------------|------|------------------|--------|-----------|---------|-------|----|
| 单位                  | NTU  | mg/L             | CFU/mL | CFU/100mL | %       |       |    |
| GB5749-2022<br>标准限值 | ≤1   | 出厂水<br>0.30~2.00 | ≤100   | 不应检出      | ≥95     |       |    |
| 出厂水监测结果平均值          | 香洲水厂 | 0.14             | 0.92*  | 0         | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 唐家水厂 | 0.22             | 0.76   | 0.1       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 拱北水厂 | 0.19             | 0.62   | 0         | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 南区水厂 | 0.13             | 0.80   | 0.1       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 西城水厂 | 0.21             | 0.70   | 1.1       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 莲溪水厂 | 0.27             | 0.80   | 0.5       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 龙井水厂 | 0.16             | 0.72   | 0.2       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 乾务水厂 | 0.27             | 0.97   | 2.2       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 三灶水厂 | 0.24             | 0.80*  | 0.6       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 万山水厂 | 0.57             | 0.50   | 1.0       | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 东澳水厂 | 0.60             | 0.60   | 0         | 未检出     | 100   | 达标 |
|                     | 桂山水厂 | 0.95             | 1.00*  | 0         | 未检出     | 100   | 达标 |
| 3 月出厂水检验项目合格率       |      |                  |        |           | 100     | 达标    |    |

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

\*香洲水厂、三灶水厂和桂山水厂出厂水采用氯胺消毒方式，检测总氯，总氯国标限值为 0.50~3.00mg/L。

珠海市供水有限公司

2025 年 4 月 7 日